

Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Indizes und Abkürzungen	5
5 Prinzipielles Vorgehen und Module	6
5.1 Prinzipielles Vorgehen nach FW 308	6
5.2 Module und komponentenspezifische Kennzahlen	7
Literaturhinweise	15

Einleitung

Dieses Dokument ist ein Beitrag zu der Ende 2017 geführten Diskussion zwischen der Branche und dem Bundeswirtschaftsministerium über die EU-beihilferechtliche Ausgestaltung der KWK-Strom-Förderung in einem novellierten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

Ein Dissenspunkt zwischen Ministerium und Branche war die Definition und die Festlegung von Bilanzgrenzen für Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen. Der vorliegende Hinweis erläutert die Sichtweise der Branche und zeigt auf, wie die Aufteilung von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen anhand der Rechenregeln und Anforderungen der FW 308 objektiv durchzuführen ist.

Das Dokument ermöglicht darüber hinaus, den Einstieg in den sicheren Umgang mit den Rechenregeln und Abläufen des Arbeitsblattes FW 308:2015 *Zertifizierung von KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-Stromes* anhand von Fließbildern. Die in dem Dokument verwendete Definition von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen entspricht jedoch nicht der aktuellen Definition im Gesetz (Sachstand KWKG 2017, Okt. 2019).

Die Fließbilder werden unter AGFW.de zum Download als DIN A3-PDF-Dokument zur Verfügung gestellt.